

Реестр контрольных мероприятий

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	3664	с 12.03.2018 по 16.03.2018	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	Соблюдение обязательных требований Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 07.02.2018 № 453-р	Нарушения выявлены Акт проверки от 16.03.2018 № 2.2/24/602 Устранения Адм. правонарушения	1	Электрооборудование вводно-распределительных устройств, распределительных щитков не очищено от пыли
						2	Светильники аварийного освещения не выделены знаками или окраской
						3	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства
						4	Не смонтированы заземляющие проводники от места ввода труб отопления к главной заземляющей шине
						5	В местах пребывания детей розетки и выключатели установлены ниже 1,8 м
						6	Не пересмотрены инструкции по охране труда с 2014 года
						7	Не оформлен журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок
						8	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов
						9	Не оформлены в соответствии с действующими Правилами приказы, списки, перечни и т.д.
						10	Не проводится проверка соответствия электрических схем фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке
						11	Не организована работа с командированным персоналом
						12	Отсутствуют оперативные схемы во вводно-распределительных устройствах, групповых щитках