

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня»		
Фактический адрес	Г. Москва, Садова-Черногрязская д. 5/9 стр.2		
Юридический адрес			
Округ, район	Центральный округ		
Телефон/ E-mail			
Вид деятельности	культурно - досуговая деятельность,		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент Культуры г. Москвы		
Форма собственности объекта	государственная		

**Размещение объекта - площадка репетиций ГБУК города
Москвы «Московский государственный музыкальный театр
фольклора «Русская песня». Услуг для инвалидов не
предусмотрено.**

Количество и назначение входов	1 входа. Центральный (парадный)		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)			
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	-		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	-		
Возможность дистанционного обслуживания	-		

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта				
Входная группа				
Пути движения				
Зона оказания услуги				
Санитарно-бытовые помещения				

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта				
Доступность услуги				
Доступность итоговая				

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	
Вход (входы) в здание	
Путь (пути) движения внутри здания	
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	
Санитарно-гигиенические помещения	
Все зоны и участки объекта в целом	

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации _____

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

после выполнения работ по адаптации _____

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от « ____ » 20 ____ г.,

Дата составления паспорта « ____ » 20 ____ г.

Художественный руководитель-директор


Н.Г.Бабкина

М.П.

Председатель общественной организации
инвалидов


Т.К.Мохначева

М.П.



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня»
Фактический адрес	Г. Москва, Садова-Черногрязская д. 5/9 стр.2
телефон	E-mail
Ведомственная принадлежность	(департамент, комитет)
Вид деятельности	культурно - досуговая деятельность,
Форма собственности объекта	(государственная.)
Объем предоставляемых услуг	
Размещение объекта	Размещение объекта - площадка репетиций ГБУК города Москвы «Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня». Услуг для инвалидов не предусмотрено.
Количество и назначение входов	1 входа. Центральный (парадный) и служебный.
Год постройки	1957
Год последней реконструкции	1970

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			
Наземные тактильные указатели перед переходами		Регулируемые переходы	
Наземные тактильные указатели препятствиями		Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные тунNELи)		Нерегулируемые переходы	
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные тунNELи)		Внеуличные переходы с пандусом	
Перепады высоты на пути движения		Внеуличные переходы с подъемником	
Лестницы на пути движения		Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	

Поручни на имеющихся лестницах		Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	
Пандусы на путях движения с уклоном менее 8% (нормативные)		Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	
Пандусы на путях движения с уклоном более 8% (ненормативные)		Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	
Поручни на имеющихся пандусах			

- ширина тротуара (пути движения)				1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	K
- *указатели направления движения				Имеются	Допустимо отсутствие	K, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара				Имеется	Допустимо отсутствие	C
- *места отдыха				Имеются		K, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно - *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м				Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	O, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)				За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	C
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней маршев)				Есть на всю ширину простира или шириной не менее 6 см по краю простира	Отсутствие, несоответствие	C
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного маршса (наибольшая высота подъема одного из маршев)				0,8 м и менее	не учитывается	K
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.				8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	K
Поручни с двух сторон						
				Наличие		

требуются при подъеме более 0,15 м					Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,9 м		K
-*на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м		O

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.					
	– При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.					
	– При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.					
	– Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом				1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	K
Габариты площадки (глубина) с пандусом				1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	K
Габариты площадки (ширина) без пандуса				Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	O, C
Габариты площадки (глубина) без пандуса				Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	O, C
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)				Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	K, O, C
*Навес				Наличие		K, O

*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)				Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша				Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней				Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон				Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте				0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша				Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания				Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%				8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)				0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина				1,2 м и более	не менее 1,0 м	К

-при въезде на пандус, ширина				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина				1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина				0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина				1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина				1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:				наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)				0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)				0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней				Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания				Имеются		К, О
*Нескользкое покрытие (при намокании)				Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)				Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа				Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур						
Глубина				1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо	Менее 1,5 м	К

				менее 1,5 м		
Ширина				2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно						
Двери автоматические, справочно						
- ширина дверного проема в свету				0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего				0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней				Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:				Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте				0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * горизонтальные завершения поручня				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующие окончания				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон				8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К

Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной				-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный				наличие	-	К
- мобильный				-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)				1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина				1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина				1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода				Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)				Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки				Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации				Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы				Имеются		Г

*Тактильная схема				Имеются		C
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже				Наличие	Допустимо отсутствие	O
- зона для коляски на каждом этаже				Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения				Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	C
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка ступеней				Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	C
Поручни с двух сторон на лестнице				Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	O
- *горизонтальные завершения поручней				имеются	отсутствуют	O
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	K
Уклон пандуса v % = (H : L) x 100%				8 % и менее	Не более 16,5 %	K
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	K
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	K
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	K
- *на высоте (верхний поручень)				0,85 – 1,0 м		O
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней				Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	C
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м				Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей,	O, C O, C

- *горизонтальные завершения				Имеется	несоответствие Допустимо отсутствие	O, C
- *нетравмирующие окончания				Имеется	Допустимо отсутствие	O, C
- *указатели номера этажа на поручне тактильные				Имеется	Допустимо отсутствие	C
Лифт пассажирский						
Кабина:						
- длина				1,25 м и более	Не менее 1,25 м	K
- ширина				1,1 м и более	Не менее 1,0 м	K
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	K
-* поручни				Имеется	Допустимо отсутствие	O
*Световая информация				Имеется		G
*Звуковая информация				Имеется		C
*Знак доступности				Наличие		K
*Указатели номера этажа напротив лифта				Наличие		K, G
Обслуживание через окно/прилавок						
Высота рабочей поверхности				0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	K
Габариты зоны обслуживания (глубина)				1,25 м и более	Не менее 1,2 м	K
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	K
Высота порога				0,025 м и менее	Более 0,025 м	K
Информация тактильная о назначении кабинета				На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	C
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:				На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	K, O, C, G
- *размещение на высоте				1,8 м и менее	Не учитывается	K
- *высота прописных букв				0,016 м и более	Не учитывается	C
Зона для кресла-коляски				не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	K

Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания				1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)				0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина				1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина				1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения				Имеются		О
*Крючки для костылей				Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест				2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске				1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха				2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников				Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей				Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей				Имеется	-	
*Знак доступности помещения				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка				Имеется		С
Ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)				1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение)	К
- зона у раковины (ширина)				0,8 м и более		К

					кресла-коляски боком к раковине)	
- *высота раковины				0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень				Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:						
- количество кабин	2			справочно		
- *знак доступности кабины				Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)				1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)				1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни				Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз				Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей				Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта –
- на входной группе –
- на путях передвижения –
- в зоне оказания услуги –
- в санитарных помещениях –
-

Ответственный за проведение обследования объекта:

Примечание: При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

Проверяющие биологически организованы и вандалы / Мехнатова Г.К. /

